

Comune di VIZZINI

Città Metropolitana di Catania

## ELENCO PREZZI

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2017 -

**COMMITTENTE**

COMUNE DI VIZZINI

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
1	18.3.4.1	Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da 70/100/150/250W. Apparecchio cablato in classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore (Lampada S.A.P.). Apparecchio conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa in due parti, di cui l'inferiore in lega leggera pressofusa con funzione portante e quella superiore, in resina rinforzata, con funzione di copertura e protezione. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 23. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. per lampada S.A.P. da 70 W		
		EURO DUECENTONOVANTAQUATTRO/00	€cadauno	294,00
2	AP.ILL.01	Sostituzione di lampade (S.A.P 100-150- 250 Watt- HQL 400-250- 125 Watt ) - esaurite e/o rotte, compreso l'eventuale sostituzione di parti accessorie quali reattori, portalampade rifasatori, accenditori, il tutto avente marchio CEI e rispondenti alle norme UNI. La sostituzione deve avvenire con lampade di uguale o superiore caratteristiche in potenza / lumen/ luce/ classe di efficienza/etc. -		
		EURO TRENTANOVE/26	€cadauno	39,26
3	AP.ILL.02	Sostituzione di lampade a basso consumo aventi attacco E27 aventi potenza da 32 a 45 Watt - esaurite e/o rotte, compreso l'eventuale sostituzione di parti accessorie quali reattori, portalampade rifasatori, accenditori, il tutto avente marchio marchio CEI e rispondenti alle norme UNI. La sostituzione deve avvenire con lampade di uguale o superiore caratteristiche in potenza / lumen/luce/ classe di efficienza/ etc. -		
		EURO DICIANNOVE/14	€cadauno	19,14
4	AP.ILL.03	Esecuzione di rimozione palo per pubblica illuminazione, mediante lo stacco degli allacciamenti, la demolizione del pozzetto se necessario, la messa in sicurezza dell'impianto elettrico mediante le necessarie giunture e/o collegamenti anche per far funzionare i restanti pali. Compreso e compensato nel prezzo il trasporto alle pubbliche discariche in caso di inutilizzabilità o nei locali comunali.		
		EURO CENTOQUINDICI/59	€cadauno	115,59
		VIZZINI lì		
		IL PROGETTISTA		