COMUNE DI VIZZINI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE DEI SERVIZI TECNICI

Si rende noto che, così come emerso nella seduta del Consiglio Comunale n. 27 del 09/07/2015, sono state effettuate le analisi delle acque nell'abbeveratoio di contrada Scifo che hanno dato i seguenti risultati (rapporto di prova n. 2482 del 05/10/2015):

Parametro ricercato	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Valori limite	
pH	APAT CNR IRSA 2060 man. 29:2003	unità di pH	**7,14**	6,5	9,5
Colore	APAT CNR IRSA 2020-C man. 29:2003	unità Hazen	**1**	--	--
Odore	APAT CNR IRSA 2050 man. 29:2003	diluizione	**0**	--	--
Sapore	APAT CNR IRSA 2080 man. 29:2003		**0**	--	--
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 man. 29:2003	NTU	**0,1**	--	--
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 man. 29:2003	µS/cm a 20°C	**638**	--	2500
Fosfati	APAT CNR IRSA 4110-A1 man. 29:2003	mg/l P2O5	**<0,1**	--	--
Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080 man. 29:2003	mg/l (Cl2)	**<0,1**	--	--
Ossidabilità	ISS.BEB.027 rev00	mg/l (O2)	**0,34**	--	--
Ammoniaca	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	**<0,01**	--	0,5
Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 man. 29:2003	mg/l	**<0,01**	--	0,5
Ferro	APAT CNR IRSA 3160 man. 29:2003	µg/l	**42**	--	200
Escherichia coli	UNI EN ISO 19458:2006 + AFNOR AES 10/13 04/	UFC/100ml	**0**	--	0
Coliformi totali	UNI EN ISO 19458:2006 + AFNOR AES 10/13-04/	UFC/100ml	**80 ^**	--	0

^ = Valore superiore al limite di riferimento

In considerazione che il parametro "Coliformi totali" risulta pari a 80, valore superiore a quello limite di riferimento che pari 0, si comunica che l'acqua dell'abbeveratoio di contrada Scifo non può essere destinata al consumo umano.

Comune di Vizzini – 95049 – Piazza Umberto I – Tel. 0933/1937251-252-253 Fax 0933/965892
Part. IVA: 01197770876 – Cod. Fisc.: 82002020871